

**ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE RELIZANE**

REF : 004/DO/SDT/DEPRA/CP/2020

Relizane : 10/08/2020

MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DE RELIZANE

A

MONSIEUR, le gérant de l'entreprise BELMEHDI Mohamed  
Adresse : Rue Mimouni Lahcen N° 128 – W. Relizane

**Objet :** 2<sup>ème</sup> Mise en demeure

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 14/2020 du 25.03.2020 ayant pour objet la réalisation des travaux de canalisation urbains, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N° 84 du 08/06/2020, relatif à ces travaux sis cité 130+40+20 logts Sidi Mhamed Benaoudal Relizane, il a été constaté :

- norme de la pose du grillage avertisseur non respecté.
- les chambres mal finies (masque et crépissage).
- manque mise à niveau de (02) deux chambres.
- mauvaise qualité du PEHD (flexible et manque référence matière PE100).
- manque blocage entrée et sorties des chambres.

Pour cela, votre entreprise est mis en demeure afin de reprendre les travaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de lever les anomalies constatées renforcer le chantier de de remplir les engagements contractuels dans un délai de Huit (08) jours et ce conformément à l'article 39 du présent contrat.



Le Directeur 12

Sous - Directeur Technique  
Direction Opérationnelle de Relizane

**BELHADRI Daila**